



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

~~WWW.СПЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ.РФ~~ Писову А.К.

На № _____ б/н от 16.07.2018 г.

E-mail: 39spb@mail.ru

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 35 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) наличие

и вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности могут быть учтены с помощью формулы (8).

Таким образом, наличие расчетов по оценке пожарного риска, не превышающего допустимых значений, является основанием для возможности отступления от требований СП 5.13130.2009, в части исключения автоматической установки пожаротушения в здании склада категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более.

Однако, следует отметить, что в связи с применением высокостеллажного хранения, требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных правовых актах и нормативных документах, может быть недостаточно для обеспечения пожарной безопасности.

В этом случае необходимо руководствоваться ст. 78 ФЗ №123-ФЗ. Необходимость разработки СТУ может быть определена в каждом конкретном случае с учетом специфики того или иного объекта проектирования.

WWW.СПЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ.РФ

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин