



## МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

**[WWW.СПЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ.РФ](http://WWW.СПЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ.РФ)**

На № б/н от 25.06.2018

[39spb@mail.ru](mailto:39spb@mail.ru)

О разъяснение требований  
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в соответствии с п.50) статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ) эвакуация это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Таким образом, эвакуация инвалидов группы М4 по складным пандусам невозможна, т.к. без посторонней помощи инвалид, передвигающийся на кресле-коляске, не сможет разложить пандус.

Использовать для эвакуации маломобильных групп населения (далее - МГН) специальный подъемник (лифт) также невозможно, т.к. в соответствии с частью 14 статьи 89 ФЗ эвакуационные пути не должны включать лифты. По части 15 указанной статьи лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Возможность использования для эвакуации МГН специальных инвалидных кресел-колясок для передвижения по лестницам определяется их техническими характеристиками, а также геометрическими параметрами лестниц, по которым осуществляется эвакуация. Кроме того, следует учитывать, что при стандартной ширине лестничных маршей указанные коляски будут создавать серьезные помехи для других эвакуирующихся.

В настоящее время требования к зданиям и сооружениям в части эвакуации МГН нормативными документами по пожарной безопасности,

включенными в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предъявляются, за исключением наличия отдельных требований. Разработка и внесение таких требований в действующие нормативные документы осуществляется в настоящее время.

**WWW.СПЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ.РФ**

Заместитель начальника института

А.Ю. Дегонин